

Поточні індивідуальні нормативи використання питної води
для Вуличного комітету «Джерело-Городище 2021»
Тернопільської області, Зборівський р-н, село Городище (вул.Центральна, 1-А)

№ з/п	Складові поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води	Розраховане значення, м ³ /1000 м ³
I.	<u>Втрати питної води:</u>	<u>171,48</u>
1	<u>Витоки води, в тому числі:</u>	<u>109,98</u>
1.1	Витоки води при підйомі та очищенні	3,00
1.2	Витоки води з трубопроводів при аваріях	12,10
1.3	Сховані витоки води з трубопроводів	36,05
1.4	Витоки води з ємнісних споруд	26,36
1.5	Витоки води через нещільності арматури	32,47
1.6	Витоки води на водорозбірних колонках	0
2	<u>Необліковані втрати води, в тому числі:</u>	<u>61,50</u>
2.1	Втрати води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки	0
2.2	Втрати, пов'язані з невідповідністю норм водоспоживання фактичній кількості спожитої води	30,00
2.3	Втрати, пов'язані з несанкціонованим розбором води з водопровідної мережі	12,0
2.4	Технологічні втрати води на протипожежні цілі	19,50
II.	<u>Витрати питної води:</u>	<u>22,53</u>
1	<u>Водопровідне господарство, в тому числі:</u>	<u>22,53</u>
1.1	Технологічні витрати на виробництво питної води	4,23
1.2	Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води	9,56
1.3	Технологічні витрати на допоміжних об'єктах	0
1.4	Витрати води на господарсько-питні потреби працівників, задіяних у всіх процесах, пов'язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання	1,55
1.5	Витрати води на утримання споруд, а також територій водозаборів і зон санітарної охорони у належному санітарному стані	7,19
2	<u>Каналізаційне господарство, в тому числі:</u>	<u>0</u>
2.1	Технологічні витрати питної води на відведення (збір та	0



	транспортування) стічних вод	
2.2	Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів)	0
2.3	Витрати води на господарсько-питні потреби працівників підприємства, задіяних у всіх процесах, пов'язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання	0
2.4	Витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані	0
ПІТН ВПВ становлять:		<u>194,01</u>

Міський голова

Сергій НАДАЛ

